

**Bredebro Andelsvandværk**  
**Søndervang 3**  
**6261 Bredebro**  
**Att.: Bredebro Andelsvandværk**

**Rapportnr.:** AR-16-CA-00421341-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00421341  
**Kundenr.:** CA0004660  
**Modt. dato:** 10.05.2016

## Analyserapport

**Prøvested:** Bredebro Andelsvandværk Ledningsnet - 115761 - V20000500 / 4505000599  
**Udtagningsadresse:** Vollum Østermark 12, 6261 Bredebro  
**Prøvetype:** Drikkevand - Begrænset kontrol  
**Prøvedtagning:** 10.05.2016 kl. 09:46  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S USB  
**Analyseperiode:** 10.05.2016 - 14.05.2016

**Prøvemærke:** Hane i køkken

Lab prøvenr:	80321491	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
<b>Metaller</b>							
Jern (Fe)	0.011	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES	30
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	10.2	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	52	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.9	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A

### Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

### Kopi til:

Bredebro Andelsvandværk, Karsten Woller, Søndervang 3, 6261 Bredebro  
Tønder Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster

14.05.2016

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1310 af 25. november 2015.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.